

Termo de Adjudicação de Processo Licitatório

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapajé

Modalidade: Pregão (Setor público) - Edital Nº 2025.08.06.01PE – Processo Nº 2025.07.22.01SAAE

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I - (pregão eletrônico)

O(A) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapajé, por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), no uso das atribuições legais, após exame e deliberação do processo administrativo Nº 2025.07.22.01SAAE, em observância ao Instrumento Convocatório, Edital Nº 2025.08.06.01PE, que institui o(a) Pregão (Setor público) em epígrafe, resolve(m) adjudicar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Bens
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 1	
Objeto da Licitação:	Bomba submersa multistágios, para instalação horizontal sob flutuante. Especificações Técnicas Recomendadas A bomba deverá atender às seguintes características mínimas: • Tipo: Bomba submersa multistágios, para instalação horizontal sob flutuante; • Modelo sugerido: EBARA (modelo submersível horizontal para flutuante) ou equivalente; • Vazão nominal: 80 m³/h (22,22 L/s); • Altura manométrica total (HMT): 115 mca; • Rotação nominal: 3.600 rpm (60 Hz); • Potência mínima estimada do motor: 50 CV (a confirmar conforme curva da bomba); • Tensão de alimentação: 380 V trifásico; • Material da carcaça e dos rotores: Aço inoxidável AISI 304 ou 316, ou ferro fundido com tratamento anticorrosivo (conforme qualidade da água); • Montagem obrigatória: Horizontal, sob plataforma flutuante, com o corpo da bomba apoiado diretamente na base do flutuador; • Grau de proteção: IP68; • Classe de isolamento do motor: F ou superior.
Quantidade:	2 Unidade(s)
Marca:	Franklin Elétric
Valor Unitário:	R\$ 28.238,75
Valor Total:	R\$ 56.477,50
Participante Vencedor:	Palacio das Bombas LTDA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	17.918.824/0001-48
Cidade UF:	Fortaleza - CE
Valor total Contratado:	R\$ 56.477,50

Número do Lote: 2	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Bens
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 1	
	BOMBA SUBMERSA PARA CAPTAÇÃO NO AÇUDE JOÃO LIRA MAGALHAES BOMBA SUBMERSA PARA CAPTAÇÃO NO AÇUDE JOÃO LIRA MAGALHAES • Altura

Objeto da Licitação:

Manométrica Total (HMT): 98 metros de coluna d'água (mca) • Vazão nominal requerida: 280 m³/h (77,78 L/s) • Tipo de bomba: Motobomba Submersa, modelo BHSE 10260 (10" ou 12") ou equivalente • Potência estimada: 130 CV • Aplicação específica: o Operação em posição horizontal, instalada em flutuante; o Destinada à captação de água bruta em manancial superficial, com lâmina d'água mínima de 4 metros; o Deverá atender às condições de operação contínua, respeitando as características hidráulicas descritas. OBS: Análise técnica preliminar ESPECÍFICA de viabilidade para operação do modelo proposto em posição horizontal, acoplado a um sistema flutuante, com foco na segurança operacional, desempenho hidráulico e garantia de submersão mínima.

Quantidade:	2 Unidade(s)
Marca:	Franklin Eletric
Valor Unitário:	R\$ 70.053,00
Valor Total:	R\$ 140.106,00
Participante Vencedor:	Palacio das Bombas LTDA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	17.918.824/0001-48
Cidade UF:	Fortaleza - CE
Valor total Contratado:	R\$ 140.106,00

Número do Lote: 3

Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Bens
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço

Item 1

Objeto da Licitação:

BOMBA RECALQUE PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA VITALINO PEIXE – BARATEIRO
• Vazão nominal requerida: 50 m³/h (13,89 L/s) • Altura Manométrica Total (HMT): 87 metros de coluna d'água (mca) • Velocidade de rotação: 3.500 rpm • Rotor: 240 mm • Potência do motor: 40 CV • Modelo proposto: KSB Megabloc 065-040-250 ou equivalente técnico.

Quantidade:	2 Unidade(s)
Marca:	King
Valor Unitário:	R\$ 24.836,15
Valor Total:	R\$ 49.672,30
Participante Vencedor:	Palacio das Bombas LTDA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	17.918.824/0001-48
Cidade UF:	Fortaleza - CE
Valor total Contratado:	R\$ 49.672,30

Responsáveis por adjudicação do(s) lote(s)

Lotes adjudicados

Sr.(a) Jerônimo Matos Barroso, como autoridade competente adjudicou: 1 2 3

Itapajé - CE, 2 de Outubro de 2025 as 8 horas e 28 minutos

Promotor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapajé,

Unidade de Compra: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapajé



Assinatura

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jerônimo Matos Barroso', written over a horizontal line.

Autoridade Competente: Jerônimo Matos Barroso

Termo de Homologação de Processo Licitatório

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapajé

Modalidade: Pregão (Setor público) - Edital N° 2025.08.06.01PE – Processo N° 2025.07.22.01SAAE

A Autoridade Competente da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapajé, Sr.(a) Jerônimo Matos Barroso, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 14.133/2021, Art. 28, I - (pregão eletrônico)), após exame e deliberação do processo administrativo N° 2025.07.22.01SAAE, em observância ao Instrumento Convocatório (**Edital**) 2025.08.06.01PE, que institui o(a) Pregão (Setor público) em epígrafe, resolve homologar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Bens
Item 1	
Objeto da Licitação:	Bomba submersa multistágios, para instalação horizontal sob flutuante. Especificações Técnicas Recomendadas A bomba deverá atender às seguintes características mínimas: • Tipo: Bomba submersa multistágios, para instalação horizontal sob flutuante; • Modelo sugerido: EBARA (modelo submersível horizontal para flutuante) ou equivalente; • Vazão nominal: 80 m³/h (22,22 L/s); • Altura manométrica total (HMT): 115 mca; • Rotação nominal: 3.600 rpm (60 Hz); • Potência mínima estimada do motor: 50 CV (a confirmar conforme curva da bomba); • Tensão de alimentação: 380 V trifásico; • Material da carcaça e dos rotores: Aço inoxidável AISI 304 ou 316, ou ferro fundido com tratamento anticorrosivo (conforme qualidade da água); • Montagem obrigatória: Horizontal, sob plataforma flutuante, com o corpo da bomba apoiado diretamente na base do flutuador; • Grau de proteção: IP68; • Classe de isolamento do motor: F ou superior.
Quantidade:	2 Unidade(s)
Marca:	Franklin Eletric
Valor Unitário:	R\$ 28.238,75
Valor Total:	R\$ 56.477,50
Participante Vencedor:	Palacio das Bombas LTDA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	17.918.824/0001-48
Cidade UF:	Fortaleza - CE
Valor total Contratado:	R\$ 56.477,50

Número do Lote: 2

Finalidade da Licitação:

Registro de Preços de Bens

Item 1

Objeto da Licitação:

BOMBA SUBMERSA PARA CAPTAÇÃO NO AÇUDE JOÃO LIRA MAGALHAES BOMBA SUBMERSA PARA CAPTAÇÃO NO AÇUDE JOÃO LIRA MAGALHAES • Altura Manométrica Total (HMT): 98 metros de coluna d'água (mca) • Vazão nominal requerida: 280 m³/h (77,78 L/s) • Tipo de bomba: Motobomba Submersa, modelo BHSE 10260 (10" ou 12") ou equivalente • Potência estimada: 130 CV • Aplicação específica: o Operação em posição horizontal, instalada em flutuante; o Destinada à captação de água bruta em manancial superficial, com lâmina d'água mínima de 4 metros; o Deverá atender às condições de operação contínua, respeitando as características hidráulicas descritas. OBS: Análise técnica preliminar ESPECÍFICA de viabilidade para operação do modelo proposto em posição horizontal, acoplado a um sistema flutuante, com foco na segurança operacional, desempenho hidráulico e garantia de submersão mínima.

Quantidade: 2 Unidade(s)

Marca: Franklin Eletric

Valor Unitário: R\$ 70.053,00

Valor Total: R\$ 140.106,00

Participante Vencedor: Palacio das Bombas LTDA

Apelido: Participante 4

Documento do Licitante: 17.918.824/0001-48

Cidade UF: Fortaleza - CE

Valor total Contratado: R\$ 140.106,00

Número do Lote: 3

Finalidade da Licitação:

Registro de Preços de Bens

Item 1

Objeto da Licitação:

BOMBA RECALQUE PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA VITALINO PEIXEI – BARATEIRO • Vazão nominal requerida: 50 m³/h (13,89 L/s) • Altura Manométrica Total (HMT): 87 metros de coluna d'água (mca) • Velocidade de rotação: 3.500 rpm • Rotor: 240 mm • Potência do motor: 40 CV • Modelo proposto: KSB Megabloc 065-040-250 ou equivalente técnico.

Quantidade: 2 Unidade(s)

Marca: King

Valor Unitário: R\$ 24.836,15

Valor Total: R\$ 49.672,30

Participante Vencedor: Palacio das Bombas LTDA

Apelido: Participante 4


Documento do Licitante: 17.918.824/0001-48

Cidade UF: Fortaleza - CE

Valor total Contratado: R\$ 49.672,30

Itapajé - CE, 2 de Outubro de 2025 as 8 horas e 30 minutos

Assinatura



Autoridade Competente: Jerônimo Matos Barroso,

Promotor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapajé,

Unidade de Compra: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapajé

